



Isolamento acustico fori di ventilazione parete locali cucina.

L'isolamento acustico dei fori di ventilazione dei locali adibiti a cucina sarà realizzato per mezzo di un silenziatore fonoassorbente dissipativo denominato **Silentio**[®] della ditta Termolan, in grado di garantire un isolamento acustico $D_{n,e,w} = 50$ dB, certificato in laboratorio secondo la norma ISO 140-10.

Detto silenziatore, denominato **Silentio**[®], sarà composto da un corpo a sezione ovale in materiale fonoassorbente, incombustibile Euroclasse A1 secondo norma EN 13501, inattaccabile agli acidi, imputrescibile ed idrorepellente. Il corpo fonoassorbente sarà rivestito da un film plastico e da due curve di raccordo in polipropilene rigido, progettate per raccordare la parte fonoassorbente con i fori di ventilazione del locale, a protezione dei quali saranno installate le due griglie di aerazione in dotazione.